



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MORANTE - GINORI CONTI"

ISTRUZIONE LICEALE - TECNICA - PROFESSIONALE

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FIRENZE - TEL. 055.6531360/1 - C.F. 94017140487 - CODICE UNIVOCO UF8P5Q

fiis004008@istruzione.it - fiis004008@pec.istruzione.it - www.elsamorante.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italia Domani

LICEO SCIENZE UMANE "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.P.S.A.S. "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.T.A.S. "GINORI CONTI"

VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711

Succursale: Operatore del Benessere

VIA NICOLODI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841

Verbale prova di evacuazione del 4.04.2025

PROVA DI EVACUAZIONE			
Istituto	I.I.S. "Morante – Ginori Conti"	Plesso	"Nicolodi"
Data	4.04.2025	Emergenza simulata	Evento sismico
Osservatori presenti: RSPP – Arch. Paola Signori ASPP – Arch. Marinella Marinelli		Responsabile gestione dell'emergenza: RSPP – Arch. Paola Signori	

In data odierna è stata effettuata la prova di emergenza ed evacuazione, in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il SPP ha scelto di simulare l'evento sismico, avendo già effettuato nel corso dell'anno scolastico una prova antincendio.

L'emergenza ha interessato la parte del piano terra dell'edificio occupata dalla succursale "Operatore del benessere".

Erano presenti tutte le classi dell'Istituto, tranne la 1FEST, perché in palestra. Sono stati coinvolti tutti gli altri studenti presenti nei vari locali dell'Istituto e tutto il personale docente (compresi due esperti impegnati in attività di laboratorio) e non docente presente; non si trovavano nell'Istituto persone esterne.

Trattandosi di un giorno di sciopero, una delle classi (la 2FEST) era in aula senza il docente e il modulo di evacuazione è stato compilato dall'ASPP.

Classi evacuate n.	Alunni coinvolti n.	D.S.	Docenti coinvolti n.	Educatori coinvolti n.	Collaboratori scolastici coinvolti n.	Assistenti tecnici coinvolti n.	Assistenti amministrativi coinvolti n.	Persone esterne n.
9	104	--	17 (12 e 2 esperti con le classi e 3 in altri spazi)	--	3	--	--	--
Totale persone presenti								124
Totale persone evacuate								124



Agenzia Formativa Accreditata Dalla Regione Toscana
Con Sistema Di Qualità Certificato ISO 9001 15 100 52918



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MORANTE - GINORI CONTI"

ISTRUZIONE LICEALE - TECNICA - PROFESSIONALE

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FIRENZE - TEL. 055.6531360/1 - C.F. 94017140487 - CODICE UNIVOCO UF8P5Q

fiis004008@istruzione.it - fiis004008@pec.istruzione.it - www.elsamorante.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea



Istituto di Istruzione Superiore



Italia di domani

LICEO SCIENZE UMANE "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.P.S.A.S. "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.T.A.S. "GINORI CONTI"

VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711

Succursale: Operatore del Benessere

VIA NICOLODI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841

Si evidenzia che la prova di evacuazione è stata effettuata durante la quarta ora, quando nell'edificio scolastico è presente un elevato numero di persone.

Ora inizio emergenza	11.40	Ora fine emergenza	11.50
Durata prova emergenza	10 minuti e 20 secondi	Durata evacuazione	3 minuti e 30 secondi

Descrizione dell'emergenza e dell'evacuazione

L'emergenza simulata è stata "l'evento sismico". Il segnale di inizio dell'emergenza è stato dato con due squilli di campanella (15" primo squillo, 5" intervallo, 15" secondo squillo).

Oltre all'evacuazione di tutte le persone presenti in Istituto al momento della simulazione dell'emergenza, la squadra di emergenza si è attivata per:

- controllare che tutti i locali dell'Istituto fossero stati evacuati dal personale presente;
- fare l'appello delle persone evacuate presenti nei punti di raccolta;
- verificare con quali modalità gli studenti e i docenti hanno affrontato la simulazione di emergenza;
- raccogliere elementi nei punti di raccolta da parte dei responsabili dei punti;
- dichiarare il termine dell'emergenza.

Non Conformità riscontrate			Azione di miglioramento
Lungo i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza si sono verificate situazioni che hanno determinato difficoltà nell'evacuazione?	☐ Si	☒ No	
Il segnale di allarme è stato udito in tutti i locali dell'Istituto?	☒ Si	☐ No	Il segnale di allarme utilizzato è stato il suono della campanella.
I componenti della squadra di emergenza hanno adempiuto agli incarichi a loro assegnati?	☒ Si	☐ No	
L'evacuazione è avvenuta secondo le indicazioni del piano di emergenza?	☒ Si	☐ No	Non è stata sempre rispettata la prescrizione di chiudere la porta dopo l'uscita della classe. Gli studenti di una classe hanno scambiato il segnale di emergenza con la campanella della ricreazione e sono subito usciti dall'aula dirigendosi verso i distributori automatici di snack e bevande. Non tutti i docenti, una volta raggiunto il punto di raccolta, si sono impegnati a compilare il modulo



Agenzia Formativa Accreditata Dalla Regione Toscana
Con Sistema Di Qualità Certificato ISO 9001 15 100 52918



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MORANTE - GINORI CONTI"

ISTRUZIONE LICEALE - TECNICA - PROFESSIONALE

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FIRENZE - TEL. 055.6531360/1 - C.F. 94017140487 - CODICE UNIVOCO UF8P5Q

fiis004008@istruzione.it - fiis004008@pec.istruzione.it - www.elsamorante.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
per la scuola



Il nostro obiettivo
è la qualità



Italiadomani
la scuola per il futuro

LICEO SCIENZE UMANE "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.P.S.A.S. "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.T.A.S. "GINORI CONTI"

VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711

Succursale: Operatore del Benessere

VIA NICOLÒ DI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841

			di evacuazione con sollecitudine. <u>Si consiglia di potenziare l'opera di sensibilizzazione di docenti e studenti.</u>
La segnaletica di sicurezza che indica i presidi di sicurezza ed i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza risulta facilmente visibile?	☒ Si	☐ No	
I punti di raccolta esterni sono stati raggiunti senza difficoltà?	☒ Si	☐ No	
Il tempo impiegato per la completa evacuazione è da ritenersi soddisfacente?	☒ Si	☐ No	La tempistica è stata abbastanza soddisfacente, anche se la compilazione dei moduli da parte dei docenti ha richiesto un tempo oltremodo lungo. <u>Si ritiene opportuna per la prossima simulazione di evacuazione una ulteriore sensibilizzazione sui temi della sicurezza.</u>

Il personale ha raggiunto il punto di raccolta impiegando un tempo di percorrenza di 3 minuti e mezzo dal punto più lontano. **L'emergenza è risultata sotto controllo**, trattandosi di simulazione per "evento sismico" e considerando il tempo in cui gli studenti e i docenti si sono protetti all'interno delle aule prima dell'evacuazione.

Al termine della prova di evacuazione si è svolto un incontro per l'esame dei moduli di evacuazione e una prima analisi delle criticità emerse.

Dall'immediato esame delle aule, è emerso che non è stata sempre rispettata la prescrizione di chiudere la porta dopo l'uscita della classe.

Note rilevate dai moduli di evacuazione compilati dagli insegnanti

- Il prof. _____, con la classe _____, ha utilizzato il modulo blu (per studenti con esodo supportato), poiché nell'aula non era presente il modulo giallo; il numero degli studenti è stato desunto a posteriori dal registro elettronico.
- La prof.ssa _____, con la classe _____, e le prof.sse _____ e _____, con la classe _____, hanno correttamente indicato il numero di studenti presenti al punto di raccolta e hanno erroneamente riportato lo stesso numero per gli studenti "ricongiunti al punto di raccolta", quelli cioè evacuati autonomamente.
- La prof.ssa _____, con la classe _____, non ha indicato la "via di esodo utilizzata".



Agenzia Formativa Accreditata Dalla Regione Toscana
Con Sistema Di Qualità Certificato ISO 9001 15 100 52918



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MORANTE - GINORI CONTI"

ISTRUZIONE LICEALE - TECNICA - PROFESSIONALE

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FIRENZE - TEL. 055.6531360/1 - C.F. 94017140487 - CODICE UNIVOCO UF8P5Q

fiis004008@istruzione.it - fiis004008@pec.istruzione.it - www.elsamorante.edu.it

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
Next Generation EU



Ministero dell'Istruzione
- via del



Italia Domani
- via del

LICEO SCIENZE UMANE "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.P.S.A.S. "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1

I.T.A.S. "GINORI CONTI"

VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711

Succursale: Operatore del Benessere

VIA NICOLODI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841

- La prof.ssa , con la classe , non ha indicato la presenza dell'esperta, che è stata desunta dalla firma sul registro elettronico.
- Hanno omesso di scrivere l'ora di termine dell'evacuazione (l'arrivo dello studente chiudi-fila al punto di raccolta): la prof.ssa , con la classe , e la prof.ssa , con la classe

Nel mese di settembre 2024 è stata fatta apposita formazione a tutti i docenti; inoltre è stata diffusa una nota informativa relativa alle procedure e alle mansioni che insegnanti, studenti, collaboratori scolastici e il restante personale ATA devono adottare durante eventuali emergenze.

Nonostante questo e nonostante l'impegno profuso dall'ASPP, viene evidenziata la non sufficiente attenzione nei confronti di quanto attiene alla sicurezza da parte di alcuni docenti e di alcuni studenti.

Si ribadisce l'utilità di adottare la seguente procedura: la nota informativa delle procedure e delle mansioni che sia gli insegnanti che i collaboratori scolastici che il restante personale ATA devono adottare durante eventuali emergenze dovrà essere allegata al contratto di lavoro e consegnata a tutti i lavoratori, con ricevuta firmata di presa visione ed accettazione delle procedure.

Al termine della prova di evacuazione è stato redatto il presente verbale riportante le difformità riscontrate e le azioni di miglioramento da attuare.

Firenze, 4.04.2025

Dirigente Scolastico	RSPP	ASPP
Laura Giannini	Arch. Paola Signori	Arch. Marinella Marinelli



Agenzia Formativa Accreditata Dalla Regione Toscana
Con Sistema Di Qualità Certificato ISO 9001 15 100 52918